

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

No. 1A-EU-06/24-10

Pagal ES direktyvą 2014/35/ES su pakeitimais

Mes, **KOPOS KOLÍN a. s.**
 Havlíčkova 432
 280 02 Kolín
 Čekijos Republika
 IČ: 61672971
 DIČ: CZ61672971

pareiškiame, prisiimdami tik mūsų atsakomybę

produktas **Elektros instaliacijos ugniai atsparios dėžės**

tipas: **KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175**
 spalva: **Oranžinė**

Gamintojas: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Čekijos Respublika**


deklaracijos objektas: **Dėžės ir dangčiai, naudojami namų ir kitų panašių stacionarių elektros įrenginių elektros priedams. Skirtas montuoti aplinkoje, kuriai reikalinga IP66 apsauga. Vietinio deginimo testas atitinka: membraną 850 ° C temperatūroje, dėžutės dangtį 850 ° C temperatūroje ir dėžutės korpusą 650 ° C temperatūroje.**

Atliktas vietinio deginimo bandymas

Temperatūros atsparumo dėžės montavimo metu yra nuo -25 ° C iki + 60 ° C.

Aukščiau aprašytos deklaracijos objektas atitinka atitinkamus Sąjungos derinimo teisės aktus, kitus teisės aktus ir reglamentus:

Europos Sąjungos nuostatai	Vyriausybės nuostatai	Standartas	Sertifikatai ir bandymų ataskaitos	Kita techninė specifikacija
2014/35/EU - LVD	90/2016 Sb. su pakeitimais Vyriausybės reglamentas Nr.118/2016 Sb. su pakeitimais	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 cl. 14.1 ir 14.3	2023-04-26 bandymo protokolas Nr.230637-01/01 Išdavė: Elektrotechnikos bandymų institutas, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Čekija	Bandymas atliktas: Nominali izoliacijos įtampa 1000V
		ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11: ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13+Z2:21 ČSN EN 60670-22:07	2022-11-28 bandymo protokolas Nr.222525-01/01 Bandymo ataskaita pataisyta 2023-01-06 Išdavė: Elektrotechnikos bandymų institutas, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Čekija	
		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 ČSN EN 60670-22:07	2017-11-24 bandymo protokolas Nr.702425-01/01 Išdavė:	

			Elektrotechnikos bandymų institutas, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Čekija	
		ČSN EN 60670- 1:05+A1:13 čl. 15.3	2014-11-26 bandymo protokolas Nr.403994- 01/01 Išdavė: Elektrotechnikos bandymų institutas, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Čekija	Smūgio bandymas dėžėms ir korpusams: Viršelis 100 KSK Viršelis KSK 80

Ivykdžius sąlygas pagal šiuos reglamentus, gaminy su buvo paženklintas CE ženkl. Atitiktis vertinimo modulis: MODUL A: Vidinė gamybos kontrolė

Gaminių techninė dokumentacija:

- surinkimo instrukcijos
- Duomenų lapas
- Produktų katalogas laisvai prieinamas <http://www.kopos.com/en/catalogy>
- Vidaus dokumentai

KOPOS KOLÍN a.s. įmonė yra sertifikuota pagal standartus ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 50001:2018 ir pagal Nacionalinę programą „Safety Enterprise“.

Signed on behalf of KOPOS KOLÍN a.s.

Išdavimo vieta: Kolín, Čekija

Išleidimo data: 2024-10-31



Ing. Jana Dejmková

Kokybės ir ekologijos direktorius

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz